



惠州水质

报告编号: HSZ/S 2021070821



201719120667

检测报告

样品名称: 河源市水业西环路水厂 (出厂水)

委托单位: 河源市水业集团发展有限公司

委托单位地址: 河源市源城区河源大道北145号

报告日期: 2021年7月19日



基本信息

委托单位:	河源市水业集团发展有限公司	采样人员:	刘凯航、曹俊
样品数量:	1份	样品来源:	委托采样
采样日期:	2021年7月8日	采样依据:	GB/T 5750.2-2006
样品包装:	聚乙烯瓶、灭菌玻璃瓶、玻璃瓶	样品性状:	无色透明液体
收样日期:	2021年7月8日	完成日期:	2021年7月19日

检测项目: 具体见检测结果

检测结论: 应委托方要求, 用《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006进行评价。所检项目检测结果符合标准要求。

备注:

当制水工艺采用液氯、次氯酸钠消毒时有8个项目无需检测; 当使用二氧化氯、复合二氧化氯消毒时有6个项目无需检测。具体如下:

(1) 微生物指标: 大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群, 检测时二选一。

(2) 毒理指标: ①溴酸盐(使用臭氧消毒时必须检测); ②甲醛(使用臭氧消毒时必须检测); ③亚硝酸盐(使用二氧化氯消毒时必须检测); ④氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时必须检测) 当液氯或次氯酸钠消毒时无需检测。

(3) 毒理指标: 使用二氧化氯、复合二氧化氯消毒时需检测亚硝酸盐; 氯酸盐。

(4) 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)表2 饮用水中消毒剂常规指标及要求: ①一氯胺(总氯); ②臭氧(O₃); ③二氧化氯(ClO₂) 液氯或次氯酸钠消毒时无需检测。

(5) 当次氯酸钠消毒时, 次氯酸钠在水溶液中生成次氯酸离子, 通过水解反应生成次氯酸, 具有与其他氯的衍生物相同的氧化和消毒作用。当制水工艺使用次氯酸钠消毒剂消毒时, 其检测指标均按GB5749-2006中氯气及游离氯制剂(游离氯)标准限值执行。

(6) 制水工艺采用氯气及游离氯制剂(游离氯)、一氯胺(总氯)、臭氧、二氧化氯以外的其它消毒剂消毒, 因无标准依据, 本报告不作说明。

主检人:

张毅

审核人:

陈峰

编制人:

何欣怡

签发人:

胡峰

签发日期: 2021 年 7 月 19 日

本报告第2页/共4页



检测结果

序号	检测项目	生活饮用水	计量单位	检测方法	最低检测质量浓度	样品编号/采样名称/检测值	
		卫生标准				20210708 S10	以下空白
		GB5749-2006				河源市水业西环路水厂(出厂水)	
1	浑浊度	≤1NTU	NTU	散射法-福尔马胂标准(GB/T5750.4-2006)2.1	0.10NTU	0.48	
2	臭和味	无异臭异味	/	嗅气和尝味法(GB/T5750.4-2006)3.1	0	无	
3	色度	≤15度	度	铂-钴标准比色法(GB/T5750.4-2006)1.1	5度	<5	
4	肉眼可见物	无	/	直接观察法(GB/T5750.4-2006)4.1	/	无	
5	pH	6.5~8.5	/	玻璃电极法(GB/T5750.4-2006)5.1	准确到0.01	7.82	
6	游离余氯	0.3-4mg/L	mg/L	3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法(GB/T5750.11-2006)1.2	0.005mg/L	0.60	
7	菌落总数	≤100CFU/mL	CFU/mL	平皿计数法(GB/T5750.12-2006)1.1	未检出	未检出	
8	总大肠菌群	不得检出	CFU/100mL	滤膜法(GB/T5750.12-2006)2.2	未检出	未检出	
9	耐热大肠菌群	不得检出	CFU/100mL	滤膜法(GB/T5750.12-2006)3.2	未检出	未检出	
10	耗氧量(以O ₂ 计)	≤3mg/L	mg/L	酸性高锰酸钾滴定法(GB/T5750.7-2006)1.1	0.05mg/L	0.84	
11	总硬度(以CaCO ₃ 计)	≤450mg/L	mg/L	乙二胺四乙酸二钠滴定法(GB/T5750.4-2006)7.1	1.0mg/L	34.0	
12	溶解性总固体	≤1000mg/L	mg/L	称量法(GB/T5750.4-2006)8.1	5mg/L	43	
13	阴离子合成洗涤剂	≤0.3mg/L	mg/L	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 5.5.1 连续流动法	0.050mg/L	<0.050	
14	挥发酚类(以苯酚计)	≤0.002mg/L	mg/L	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 5.4.1 连续流动法	0.002mg/L	0.002	
15	氰化物	≤0.05mg/L	mg/L	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 5.5.2 流动注射法	0.002mg/L	<0.002	
16	硫酸盐	≤250mg/L	mg/L	离子色谱法(GB/T5750.5-2006)1.2	0.072mg/L	7.15	
17	氟化物	≤1.0mg/L	mg/L	离子色谱法(GB/T5750.5-2006)3.2	0.024mg/L	0.161	
18	硝酸盐(以N计)	≤10mg/L	mg/L	离子色谱法(GB/T5750.5-2006)5.3	0.016mg/L	0.403	
19	氯化物	≤250mg/L	mg/L	离子色谱法(GB/T5750.5-2006)2.2	0.028mg/L	3.78	
20	铬(六价)	≤0.05mg/L	mg/L	二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T5750.6-2006)10.1	0.004mg/L	<0.004	

检测结果

序号	检测项目	生活饮用水		检测方法	最低检测质量浓度	样品编号/采样名称/检测值	
		卫生标准	计量单位			20210708	以下空白
						S10	
		GB5749-2006				河源市水业西环路水厂(出厂水)	
21	铝	≤0.2mg/L	mg/L	《生活饮用水标准检验方法》 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.5 电感耦合等离子体质谱法	0.0006mg/L	0.0779	
22	铁	≤0.3mg/L	mg/L		0.0009mg/L	0.0104	
23	锰	≤0.1mg/L	mg/L		0.00006mg/L	0.00078	
24	铜	≤1.0mg/L	mg/L		0.00009mg/L	0.00114	
25	锌	≤1.0mg/L	mg/L		0.0008mg/L	0.0028	
26	铅	≤0.01mg/L	mg/L		0.00007mg/L	0.00010	
27	镉	≤0.005mg/L	mg/L		0.00006mg/L	<0.00006	
28	三氯甲烷	≤0.06mg/L	mg/L	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 附录A (资料性附录)吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	0.00003mg/L	0.00560	
29	四氯化碳	≤0.002mg/L	mg/L		0.00021mg/L	<0.00021	
30	砷	≤0.01mg/L	mg/L	《生活饮用水标准检验方法》 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.5 电感耦合等离子体质谱法	0.00009mg/L	0.00066	
31	硒	≤0.01mg/L	mg/L		0.00009mg/L	0.00024	
32	汞	≤0.001mg/L	mg/L	原子荧光法 (GB/T 5750.6-2006) 8.1	0.00005mg/L	<0.00005	
33	总α放射性	≤0.5Bq/L	Bq/L	低本底总α检测法 (GB/T5750.13-2006) 1.1	1.60×10 ⁻³ Bq/L	<1.60×10 ⁻²	
34	总β放射性	≤1Bq/L	Bq/L	薄样法 (GB/T5750.13-2006) 2.1	2.80×10 ⁻³ Bq/L	7.49×10 ⁻²	

报告结束。